تاريخ الطباعة : 2026-10-20
وقت الطباعة : AM 11:39
E-Service-WFS 5726

شهـادة عدم ممانعة اعتماد منتج

106-PAC26010006

بيانات المنشأة

الإسم التجاري	: سيس فاير سولوشنس		
رقم قيد المنشأة	: 14-7182-00	**رقم السجل التجاري**	: 66971
رقم الرخصة التجارية	: 101012	**رقم الهاتف**	:
البريد الإلكتروني	:		
التصنيف	: Passive Fire Protection System		
إسم المنتج	: Internal / External Cladding Materials		

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحه فى التقرير الفنى المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحه فى التقرر الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركه الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامه التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحه في التقرير الفني المرفق .

تاريخ اصدار الشهادة : 2026-10-20 **تاريخ انتهاء الشهادة : 2028-10-19**

تعتبر هذه الوثيقة معتمدة الكترونيا.
للتحقق من صحة الوثيقة يرجى زيارة موقع الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية (www.moi.gov.qa) أو قراءة رمز الاسترجاع السريع (QR Code).

تاريخ الطباعة : 2026-10-20
وقت الطباعة : AM 11:39
E-Service-WFS 5726

شهـادة عدم ممانعة اعتماد منتج

106-PAC26010006

التقرير الفني

PRODUCT	Internal / External Cladding Materials	منتج
PRODUCT APPLICATION	Passive Fire Protection System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	سيس فاير سولوشنس	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Ghosh Metal Industries LLC / U.A.E.	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف	الموديل
PIR Insulated Sandwich Panel, GMI Corrugated 45/250 Profile Sandwich Panel. GMI Corrugated 45/250 Profile Sandwich panel (Thickness: 50 mm to 100 mm): Reaction to fire classification: Class B-s1,d0. Polyisocyanurate (PIR) Core for Corrugated 45/250 Profile Sandwich panel: Flash ignition temperature (FIT): 496 deg. C. Self-ignition temperature (SIT): 569 deg. C. GMI Corrugated 45/250 profile Sandwich Panel in External Wall System / Assembly (ESL system designation: FSPN-0017-11578).	GMI 45/250 Profile Sandwich Panel/FSPN-0017-11578

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL		ESL-24-11578	Emirates Safety Laboratory (ESL)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)

RECOMMENDATIONS		التوصيات

NOTES / STANDARDS
GMI Corrugated 45/250 Profile Sandwich Panel in External Wall System / Assembly,
(Thickness: 50 mm to 100 mm) - Fire Propagation Performance: Pass.
Approval does not cover the fire resistance performance of the exterior wall assembly.
Actual system/assembly construction shall conform to the certified design of the system/assembly.
Refer to Emirates Safety Laboratory (ESL) certificate no. ESL-24-11578 Issue: 02 for the full details.
Tested to standards EN 13501-1, ASTM D1929-23 , NFPA 285
This product approval shall comply with the NFPA 5000 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

تاريخ اصدار الشهادة : 2026-10-20 تاريخ انتهاء الشهادة : 2028-10-19

تعتبر هذه الوثيقة معتمدة الكترونيا.
للتحقق من صحة الوثيقة يرجى زيارة موقع الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية (www.moi.gov.qa) أو قراءة رمز الاسترجاع السريع (QR Code).

تاريخ الطباعة : 2026-10-20
وقت الطباعة : AM 11:39
E-Service-WFS 5726

شهـادة عدم ممانعة اعتماد منتج

106-PAC26010006

Signed By: Ministry Of Interior
Location: Doha, Qatar
Date: 20/10/2026 11:40:12 AST

وزارة الداخليـــــــة
Ministry of Interior
State of Qatar • دولـــة قطـــر

تاريخ اصدار الشهادة : 2026-10-20 تاريخ انتهاء الشهادة : 2028-10-19

تعتبر هذه الوثيقة معتمدة الكترونيا.
للتحقق من صحة الوثيقة يرجى زيارة موقع الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية (www.moi.gov.qa) أو قراءة رمز الاسترجاع السريع (QR Code).