تاريخ الطباعة : 2026-10-20
وقت الطباعة : AM 11:49
E-Service-WFS 5726

شهـادة عدم ممانعة اعتماد منتج

106-PAC26010011

بيانات المنشأة

الإسم التجاري	: سيس فاير سولوشنس		
رقم قيد المنشأة	: 14-7182-00	**رقم السجل التجاري**	: 66971
رقم الرخصة التجارية	: 101012	**رقم الهاتف**	:
البريد الإلكتروني	:		
التصنيف	: Passive Fire Protection System		
إسم المنتج	: Internal / External Cladding Materials		

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحه فى التقرير الفنى المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحه فى التقرر الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركه الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامه التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحه في التقرير الفني المرفق .

تاريخ اصدار الشهادة : 2026-10-20 **تاريخ انتهاء الشهادة : 2028-10-19**

تعتبر هذه الوثيقة معتمدة الكترونيا.
للتحقق من صحة الوثيقة يرجى زيارة موقع الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية (www.moi.gov.qa) أو قراءة رمز الاسترجاع السريع (QR Code).

تاريخ الطباعة : 2026-10-20
وقت الطباعة : AM 11:49
E-Service-WFS 5726

شهـادة عدم ممانعة اعتماد منتج

106-PAC26010011

التقرير الفني

PRODUCT	Internal / External Cladding Materials	منتج
PRODUCT APPLICATION	Passive Fire Protection System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	سيس فاير سولوشنس	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Ghosh Metal Industries LLC / U.A.E.	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف	الموديل
PIR Insulated Sandwich Panel, GMI Flat Sandwich Panel. GMI Flat Sandwich Panel, Thickness: 25 mm to 100 mm: Reaction to fire classification: Class B-s1,d0. Polyisocyanurate (PIR) core for GMI Flat Sandwich Panel: Flash ignition temperature (FIT): 496 deg. C. Self-ignition temperature (SIT): 569 deg. C. Top skin: Pre-painted galvanized steel, Steel thickness: 0.5 0.03 mm . Core: Polyisocyanurate (PIR) core, Density: 42 3 kg/cu.m. Bottom skin: Pre-painted galvanized steel, Steel thickness: 0.5 0.03 mm.	GMI Flat Sandwich Panel

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL		ESL-24-11580	Emirates Safety Laboratory (ESL)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)

RECOMMENDATIONS		التوصيات

NOTES / STANDARDS

Approval covers the products performance limited to the reaction to fire classification and does not cover any weather performance, fire-resistance characteristics and large-scale fire-propagation characteristics performance.
Refer to Emirates Safety Laboratory (ESL) certificate no. ESL-24-11580 Issue: 01 for the full details.
Tested to standard EN 13501-1, ASTM D1929-23
This product approval shall comply with the NFPA 5000 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

تاريخ اصدار الشهادة : 2026-10-20 تاريخ انتهاء الشهادة : 2028-10-19

تعتبر هذه الوثيقة معتمدة الكترونيا.
للتحقق من صحة الوثيقة يرجى زيارة موقع الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية (www.moi.gov.qa) أو قراءة رمز الاسترجاع السريع (QR Code).

تاريخ الطباعة : 2026-10-20
وقت الطباعة : AM 11:49
E-Service-WFS 5726

شهـادة عدم ممانعة اعتماد منتج

106-PAC26010011

Signed By: Ministry Of Interior
Location: Doha, Qatar
Date: 20/10/2026 11:50:06 AST

وزارة الداخليـــــــة
Ministry of Interior
State of Qatar • دولـــة قطـــر

تاريخ اصدار الشهادة : 2026-10-20 تاريخ انتهاء الشهادة : 2028-10-19

تعتبر هذه الوثيقة معتمدة الكترونيا.
للتحقق من صحة الوثيقة يرجى زيارة موقع الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية (www.moi.gov.qa) أو قراءة رمز الاسترجاع السريع (QR Code).